

## RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;  
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances Décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments. Vu l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz, vu l'arrêté du 24 août 2010 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

### A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Localisation du ou des bâtiments</li> </ul> <p>Type de bâtiment : <input type="checkbox"/> appartement <input checked="" type="checkbox"/> maison individuelle</p> <p>Nature du gaz distribué : <input type="checkbox"/> GN <input checked="" type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Air propané ou butané</p> <p>Distributeur : BUTAGAZ</p> <p>Installation alimentée en gaz : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p> <p>Rapport n° : XXX</p>	<p>Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Adresse : <b>XXX</b> <b>74700 SALLANCHES</b></p> <p>Escalier : Bâtiment : Porte :</p> <p>Etage : Numéro de Lot : Réf. Cadastre : <b>Section B n° XXX</b> Date du Permis de construire :</p>
---	---

### B DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Désignation du propriétaire de l'installation intérieur de gaz :</li> </ul> <p>Nom : <b>Madame et Monsieur XXXX</b> Prénom : <b>Lucien</b> Adresse : <b>XXX</b> <b>74700 SALLANCHES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :</li> </ul> <p>Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Nom / Prénom Adresse :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Titulaire du contrat de fourniture de gaz :</li> </ul> <p>Nom : <b>Madame et MonsieurXXX</b> Prénom : <b>Lucien</b> Adresse : <b>XXX</b> <b>74700 SALLANCHES</b> Téléphone :</p>	<p><input type="checkbox"/> Numéro de point de livraison gaz Ou <input type="checkbox"/> Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres Ou <input type="checkbox"/> A défaut le numéro de compteur Numéro :</p>

### C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identité de l'opérateur de diagnostic</li> </ul> <p>Nom / Prénom : <b>Dalmais Dominique</b> Raison sociale et nom de l'entreprise : <b>3D Diagnostics</b> Adresse : <b>65 Rue Yvon Morandat</b> <b>73000 CHAMBÉRY</b> N° Siret : <b>507 739 258 00022</b> Désignation de la compagnie d'assurance : <b>Hiscox</b> N° de police : <b>HA RCP0079895</b> date de validité: <b>31/12/2011</b> Certification de compétence délivrée par : <b>SQI</b> le <b>30/06/2008</b> N° de certification : <b>DTI/0805-006</b> Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : <b>Norme NF P45-500</b></p>
--

## D IDENTIFICATION DES APPAREILS

Appareil de cuisson étanche ou non raccordés		Observations		
Genre (1)	Type (2)	Taux de CO		Anomalie
Marque	Puissance (kW)	Arrêt	Marche	<b>Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné</b>
Modèle	Localisation			
<b>Appareil de cuisson</b>	<b>Non raccordé</b>			
SMEG				
	Cuisine			

LEGENDE	
(1)	Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ....
(2)	Non raccordé – Raccordé - Etanche

## E ANOMALIES IDENTIFIEES

Point de contrôle N° (3)	A1, A2 ou DGI	Libellé des anomalies	Localisation	Recommandations
<i>Risques Encourus</i>				
19.3	<b>A2</b>	<b>Dans le cas d'une amenée d'air indirecte, l'examen du détalonnage des portes ou des passages d'air intermédiaires fait apparaître que ceux-ci sont manifestement insuffisants</b>		<b>Intervention au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV). Le détalonnage de la porte du sous sol doit être de 2 cm.</b>
<i>Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise combustion</i>				

LEGENDE	
A1	Présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
A2	L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
DGI (Danger Grave et Immédiat)	L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
(3)	Point de contrôle selon la norme utilisée

## F IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

Néant
-------

## G CONSTATATIONS DIVERSES

Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.

Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.

Néant

L'installation ne comporte aucune anomalie.

L'installation comporte des anomalies de type **A1** qui devront être réparées ultérieurement.

L'installation comporte des anomalies de type **A2** qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

L'installation comporte des anomalies de type **DGI** qui devront être réparées avant remise en service.

## H ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI

Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz

Ou  Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation

Transmission au Distributeur de gaz par \_\_\_\_\_ des informations suivantes :

- Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
- Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)

## I CACHET DE L'ENTREPRISE

Cachet de l'entreprise

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz

Visite effectuée le : **07/11/2011**

Fait à **CHAMBÉRY** le **07/11/2011**

Rapport n° : **Deschamps 608 07.11.11 GAZ**

Date de fin de validité : **07/11/2014**

Nom / Prénom du responsable : **Dalmaïs Dominique**

Nom / Prénom de l'opérateur : **Dalmaïs Dominique**

Signature

***Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.***

## CERTIFICAT DE QUALIFICATION



## CERTIFICAT DE COMPETENCES

SQI certifie par la présente que :

**DOMINIQUE DALMAIS**

Enregistré(e) sous le N°SQI : SQ2046

A passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences :

Domaine Technique	Certification Initiale	Limite de validité*
AMIANTE	25/06/2008	25/06/2013
GAZ	30/06/2008	30/06/2013
DPE	06/05/2008	06/05/2013

qui ont été réalisés par S.Q.I conformément au référentiel

**NF EN ISO/CEI 17024 : 2003**

Et aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic externe dans les zones à risque et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 0 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de fixation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 10 octobre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification

et font l'objet du présent certificat enregistré par SQI sous le N° :

**DTI / 0805-006**

\* Les conditions de maintien de la certification sont définies au chapitre 6.4 de la norme (ISO/CEI) 17024:2003. Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat S.Q.I est consultable sur le site internet de S.Q.I à l'adresse <http://www.sqi-online.com>. Elle est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés.

Le Directeur de S.Q.I,

  
Eric LEROY

La personne certifiée,

DOMINIQUE DALMAIS



SOCOTEC QUALIFICATION INTERNATIONAL S.A.S au capital de 40 000 € - R.C.S. VERSAILLES 489 804 309  
Siège social: les Quadrants - 3 avenue du Centre - Guyancourt - 78182 Saint-Quentin en Yvelines Cedex  
email: [sqi@socotec.fr](mailto:sqi@socotec.fr) - Site internet: [www.sqi-online.com](http://www.sqi-online.com)

GEN\_FORM\_001\_V3.0